

Matrise med krav til innhold i branntegninger

Nr:	Innhold	Brannverntegninger		Rømningsplaner		Orienteringsplaner	
		Elementer som skal være med	Kommentar	Elementer som skal være med	Kommentar	Elementer som skal være med	Kommentar
1	branncellebegrensende vegger	x					
2	brannvegger (seksjoneringsvegger)	x		x		x	
3	brannvegger (mellom frittstående bygg)	x					
4	rominndeling (vegger)	x		x		x	
5	rominndeling, romnummerering og romfunksjon (tekst)	x					
6	brannklassifiserte dører	x					
7	rømningsveier	x		x	Markeres kun med linjer og piler	x	Piler som viser direkte rømning ut skal vises. Markeres kun med pil
8	dørenes slagretninger	x		x		x	
9	trapper og andre forbindelser mellom etasjene	x	TR1 og TR2 merkes på tegning (med tekst)	x	Markeres kun med grønn , men ikke i etasje som har direkte rømning ut	x	Er krav ved nybygg og rehabilitering, samt ved revisjon av orienteringsplan. Markeres kun med grønn, men ikke i etasje som har direkte rømning ut
10	spesielt brann- eller eksplosjonsfarlige områder/opplag	x				x	Ved krav til skilting og merking: Er krav ved nybygg og rehabilitering, samt ved revisjon av orienteringsplan. Som piktogram.
11	plassering av manuelle utløsere for brannalarmanlegg	x	som symbol	x	som piktogram	x	som piktogram
12	plassering av manuelle utløsere for slukkesystem	x	som symbol				
13	plassering av manuelle utløsere for røykluker/røykventilasjon	x	som symbol			x	som symbol
14	plassering av håndsløkkeutstyr / brannslanger	x		x		x	Er krav ved nybygg og rehabilitering, samt ved revisjon av orienteringsplan. Som piktogram
15	plassering av brannalarmsentral/kontrollpanel	x	som symbol	x	som piktogram	x	som piktogram
16	inntegnet symbol for detektorplassering	x	som symbol				
17	Nummerering av detektorer	x	På eget lag , sløyfe og nummer			x	Kun med sløyfe og detektornummer
18	områder dekket av sprinkleranlegg	x					
19	oversikt lede(nød)- og markeringslys	x					
20	Klassifisering av etg skille	x	gjelder kun brannstige				
21	Sprinkel sentral	x				x	som symbol og nummer
22	Markeringslys	x					
23	Nøkkelboks	x				x	Er krav ved nybygg og rehabilitering, samt ved revisjon av orienteringsplan.
24	Angrepsveier for brannvesen	x				x	Markeres med rødpil
25	Møteplass for evakuering			x	Markeres med tekst		
26	Oppstillingsplass brannvesen						
27	Opplag gass (nedgravd tank, osv.)						
28	Brannkummer						
29	Ledesystem ihht NS 3926 (som bygget i hht pkt 17)	x	På eget lag				
30	Brann instruks			x			
31	Dørholdermagnet	x					
32	Elektriske tavler / hovedtavle	x				x	Er krav ved nybygg og rehabilitering, samt ved revisjon av orienteringsplan.
33	Høytaler for talevarsling	x					
34	Trafo	x	Trafo inne i bygning skal med			x	Er krav ved nybygg og rehabilitering, samt ved revisjon av orienteringsplan.
35	Alarmlokker	x					
36	Fasadedeteksjon	x	Markeres med symbol og nummer / tekst			x	Markeres med nummer og tekst
37	Signalutstyr for fasadedeteksjon	x	Markeres med symbol og nummer			x	Markeres med symbol og nummer
38	Innvendig hjørnesmitte	x	Markeres med symbol				
39	Manuell døråpner	x	Markeres med symbol	x	som piktogram	x	som piktogram
40	Brannteppe	x	Markeres med Symbol	x	Markeres med symbol		
41	Sentral for nødlys	x	Markeres med Symbol				
42	Talevarsling sentral	x	Markeres med Symbol			x	Markeres med symbol
43	I/O unit styring	x	Markeres med symbol og nummer				
44	Sprinkelvakt	x	Markeres med Symbol og nummer			x	Markeres med Symbol og nummer
45	Alarmlys / brannlys	x	Markeres med Symbol				
46	Sentral for røykluker	x	Markeres med Symbol			x	Markeres med Symbol
47	Adresseenhet	x	Markeres med Symbol			x	Kun med nummer
48	Sentral for Alarmlys	x	Markeres med Symbol				
49	Stoppekran	x	Markeres med Symbol			x	Markeres med Symbol
50	Situasjonskart	x	Legges i tittelfelt på A2-A0 og plasseres i tilhørighet av tittelfelt på A4-A3 layout			x	Plasseres hensiktsmessig ved et hjørne av layouten
51	Brannstige	x		x		x	