

		Brannverntegninger		Rømningsplaner		Orienteringsplaner	
Matrise branntegninger_rev_UBF02							
Nr.	Innholdende	Elementer som skal være med	Kommentar	Elementer som skal være med	Kommentar	Elementer som skal være med	Kommentar
1	branncellebegrensende vegger	x					
2	Seksjoneringsvegger	x		x		x	
3	brannvegger (mellom frittstående bygg)	x					
4	rominndeling (vegger)	x	informasjon hentes fra ARK	x	informasjon hentes fra ARK	x	informasjon hentes fra ARK
5	romnummerering og romfunksjon (tekst)	x					
6	brannklassifiserte dører	x					
7	rømningsveier	x	Grønn skravur i definert rømningsvei, samt piler som angir rømningsretninger	x	Grønn skravur i definert rømningsvei, samt piler som angir rømningsretninger	x	Grønn skravur i trapperom definert som rømningsvei
8	dørenes slagretninger	x	informasjon hentes fra ARK	x	informasjon hentes fra ARK	x	informasjon hentes fra ARK
9	spesielt brann- eller eksplosjonsfarlige områder/opplag	x	Området skraveres med farge og merkes med symbol			x	Området skraveres med farge og merkes med symbol
10	plassering av manuelle utløsere for brannalarmanlegg	x	som piktogram merket med nummer	x	som piktogram	x	som piktogram merket med nummer
11	plassering av manuelle utløsere for slukkesystem	x	som symbol				
12	plassering av manuelle utløsere for røykluker/røykventilasjon	x	som symbol			x	som symbol
13	plassering av håndsløkketstyr / brannslanger	x	som piktogram	x	som piktogram	x	som piktogram
14	plassering av brannalarmsentral/undersentral/betjeningspanel	x	som symbol	x	som symbol	x	som symbol
15	inntegnet symbol for detektorplassering	x	informasjon hentes fra RIE og markeres med symbol				
16	Nummerering av detektorer (sløyfe og nummer totalt 6 tegn eks.01.048, detektor over himling mekes med -OH eks. 01.048-OH)	x	Underlag hentes fra RIE (tekst høyde tilpasses lesbarheten, tekstfont = Ariel Narrow)			x	Underlag hentes fra RIE (tekst høyde tilpasses lesbarheten, tekstfont = Ariel Narrow)
17	områder dekket av sprinkleranlegg	x	Hvis fulldekkende sprinkleranlegg beskrives dette med tekst på tegning. Delvis sprinkling vises med skravur.			x	Hvis fulldekkende sprinkleranlegg beskrives dette med tekst på tegning. Delvis sprinkling vises med skravur.
18	oversikt lede(nød)- og markeringslys	x	informasjon hentes fra RIE og markeres med symbol				
19	Klassifisering av etg skille	x	gjelder kun brannsnitt				
20	Sprinkel sentral	x	som symbol			x	som symbol og alarmadresse
21	Nøkkelboks	x	som symbol			x	som symbol
22	Angrepsveier for brannvesen	x	Markeres med rød pil, hovedangrepsvei merkes også med tekst			x	Markeres med rød pil, hovedangrepsvei merkes også med tekst
23	Møteplass for evakuering			x	Markeres med tekst		
24	Oppstillingsplass brannvesen						
25	Opplag gass (nedgravd tank, osv.)						
26	Brannkummer/brannhydrant						
27	Brann instruks			x	Markeres med tekst		
28	Dørholdermagnet	x	informasjon hentes fra RIE og markeres med symbol				
29	Elektriske tavler / hovedtavle	x	informasjon hentes fra RIE og vises som piktogram			x	som piktogram
30	Trafo	x	Trafo inne i bygning skal med			x	
31	Alarmlokker	x	informasjon hentes fra RIE og markeres med symbol				
32	Fasadeteksjon og Signalutstyr for fasadeteksjon plassert i bygget	x	informasjon hentes fra RIE og markeres med symbol, eller etableres			x	Markeres med nummer og tekst
33	Manuell døråpner	x	informasjon hentes fra RIE og markeres med symbol	x			
34	Brannteppe						
35	Sentral for nødllys	x	informasjon hentes fra RIE og markeres med symbol			x	Markeres med symbol
36	Talevarsling sentral	x	Markeres med Symbol			x	Markeres med symbol
37	Sprinkelvakt	x	Markeres med Symbol og nummer, informasjon hentes fra RIE og VVS			x	Markeres med Symbol og nummer, informasjon hentes fra RIE og VVS
38	Alarmlys / brannlys	x	informasjon hentes fra RIE og markeres med symbol				
39	Sentral for røykluker	x	Markeres med Symbol			x	Markeres med Symbol
40	Adresseenhet / I/O Unit	x	informasjon hentes fra RIE og markeres med symbol og nummer				
41	Sentral for Alarmlys	x	informasjon hentes fra RIE og markeres med symbol			x	informasjon hentes fra RIE og markeres med symbol
42	Hovedstoppekran	x	informasjon hentes fra VVS markeres med symbol			x	informasjon hentes fra VVS markeres med symbol
43	Situasjonskart	x	Legges i tittelfelt på A2-A0 og plasseres i tilhørighet av tittelfelt på A4-A3 layout			x	Plasseres hensiktsmessig ved et hjørne av layouten
44	Rømningsstige	x	Vises med symbol	x	Vises med symbol	x	Vises med symbol
45	Rømningsvindu	x	Vises med symbol	x	Vises med symbol	x	Vises med symbol